

	Viessmann Vitodens 200-W 45W fali kondenzációs kazán
Névleges hőteljesítmény:	10,9-45,0 kW
Névleges hőterhelés:	11,2-42,2 kW
Tömeg:	65 kg
Tagulási tartály űrtart:	-l
Elektr. teljesítmény:	56 W
Üzemi feszültség:	230V/50Hz
Érintésvédelmi osztály:	IP X4D
Vízgáz névleges:	4,47 m3/h

- MEGJEGYZÉS:
- A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
 - Jelen tervalap az építész és a belsőépítész tervekkel együtt kezelendő.
 - A tervről történő eltérést kizárólag a tervező jóváhagyásával történhet!
 - Jelen terv a tervező szellemi terméke, tulajdona, így az a szerzői jog védelme alatt áll!
 - A kivitelezés megkezdése előtt a gyártókkal egyeztetni szükséges!
 - Amennyiben a tervekben hiányosság, vagy ellentmondás mutatkozik, a Tervezőt haladéktalanul értesíteni kell, és a probléma megoldásáig a kivitelezést fel kell függeszteni az adott szakaszon!

Megjegyzés: A nem jelölt radiátor bekötések egyébként 15x1,2 méretűek.
A radiátor szelepek 15x1,2 méretűek egyébként DN15 méretűek.
A DN15 szelepek Az előremenő ágban 1 7723 91 Herz TS-90+ 1 7260 06 Termofejel.
A visszatérő ágban Herz RL-5 1 3923 01 szelep található.


Megjegyzés: A fűtés szerelés elkészültével a rendszert magas hőmérsékletű (min. 60°C) vízzel folyamatos elfolytatás mellett át kell mosni.
A másik módszer az oldoszeres anyag használatával történő átmosás.
A rendszer megfelelő átmosása fontos mert, a radiátorok gyártása során használatos olajok képesek tönkrétenni a kazánok hőcserélőjét.
A megfelelő átmosással ez nagyban csökkenthető.

Megjegyzés: A kazán nem rendelkezik gyári beépített szivattyúval. Azt külön kell megrendelni fűtőköri szivattyúblokk VI PARA 25/1-11. cikksz.:7501 311

Jelmagyarázat:

- Fűtés előremenő vezeték (Viega Prestabo szénacél cső,60/45)
- Fűtés visszatérő vezeték (Viega Prestabo szénacél cső,60/45)
- Fűtés vezetékek szigetelés
- Fűtés felszálló vezeték jele

Ezen terv a Szerző Jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvényben meghatározott szerzői jogvédelem alá tartozik.
A jogok a TERVEZŐ-í illetik. A jogosult hozzájárulása nélkül az anyag bármely formában történő másolása,
A jogértő cselekményekkel szemben az igény érvényesítésének a jogát fenntartjuk.
sokszorosítása, közreadása, átiratása, közzététele és átdolgozása a TERVEZŐ hozzájárulása nélkül TILOS!

 TERVEZŐ: Zvolenszki László Építésgépészmérnök okl. Levelezőmérnök G-01-14524	MESTERTERV Tervező, Kivitelező és Készítők Rt. 3715, Gyöngy Ártisa u. 20/A www.mesterterv.hu Tel: 06-30-215-2006	Tárgy:	POLGÁRMESTERI HIVATAL 3741 IZSÓFALVA, IZSÓ M. U. 64. hrsz.:1126		Tervfajla:	KIVITELI
		Szakág:	ÉPÜLETGÉPÉSZET		Rajzsám:	Gf-2
		Rajz címe:	KÖZPONTI FŰTÉSRENDSZER Emelet alaprajz		Méretarány:	M 1:50
		Megrendelő:	Izsófalva Nagyközség Önkormányzata 3741 IZSÓFALVA, IZSÓ M. U. 64.		Dátum:	2018. 01.