



	Viessmann Vitodens 200-W 45W fali kondenzációs kazán
Névleges hőteljesítmény:	10,9-45,0 kW
Névleges hőhordozás:	11,2-42,2 kW
Tömeg:	65 kg
Tagok és tartály tartók:	1
Elektr. teljesítmény:	56 W
Üzemi feszültség:	230V/50Hz
Erőforrás védelmi osztály:	IP X4D
Vízsz. sebesség:	4,47 m³/h

Megjegyzés:  
-A gázkészülékeket EPH-ba kell költöztetni.  
-A szerelést, nyomáspróbát a GMBSZ és a helyi gázszolgáltató technológia előírásai szerint kell elvégezni!  
-Fi-relé beépítése szükséges!

- Jelmagyarázat:
- GAS Tervezett kisnyomású mért gázvezeték (varrat nélküli acélcső, p<sub>u</sub>=30mbar)
  - Tervezett kisnyomású mért gázvezeték (nem éghető flexibilis bektető cső, p<sub>u</sub>=30mbar)
  - GAS Meglévő kisnyomású mért gázvezeték (varrat nélküli acélcső, p<sub>u</sub>=30mbar)
  - Meglévő köznyomású mért gázvezeték (varrat nélküli acélcső, p<sub>u</sub>=3bar)

Meglévő, megmaradó levezető, megmaradó levezető, KHS nyomáscsökkentő, gázszűrő

Ezen terv a Szerző Jogi szövege 1999. évi LXXVI. Törvényben meghatározott szerzői jogvédelem alá tartozik.  
A jogok a TERVEZŐ-t illetik. A jogait hozzájárulása nélkül az anyag bármely formában történő másolása, sokszorosítása, közzéadása, átvezetése és átdolgozása a TERVEZŐ hozzájárulása nélkül TILOS!

	<b>MESTERTERV</b> Tervező, Készítő, Építő 1111 Budapest, Rózsák közút 111 www.mesterterv.hu Tel: 06-30-777-0000	Típus:	POLGÁRMESTERI HIVATAL 3741 IZSÓFALVA, IZSÓ M. U. 64. hrsz.: 1126		Kivitel:	KIVITELI
		Szaktaj:	ÉPÜLETGÉPÉSZET		Rajzszám:	Gg-2
TERVEZŐ:	 Zvolenszki László Építéstechnikai ok. László Zvolenszki G-01-14524	Rajz címe:	GÁZELLÁTÁS, ÁTALAKÍTÁS Földszint alaprajz		Alaprajz:	Alaprajz M+1-50
		Megnevezés:	Izsófalva Nagyközségi Önkormányzata 3741 IZSÓFALVA, IZSÓ M. U. 64.		Dátum:	2018. 01.