



	Viessmann Vitodens 200-W 45W fali kondenzációs kazán
Névleges hőteljesítmény:	10,9-45,0 kW
Névleges hőterhelés:	11,2-42,2 kW
Tömeg:	65 kg
Tagulási tartály űrtart.:	- l
Elektr. teljfelvétel.:	56 W
Üzemi feszültség:	230V/50Hz
Érintésvédelmi osztály:	IP X4D
Vgáz,névleges:	4,47 m3/h

Jelmagyarázat:

- GAS — Tervezett kisnyomású mért gázvezeték (varratnélküli acélcső,pü=30mbar)
- ~~~~~ Tervezett kisnyomású mért gázvezeték (nem éghető flexibilis bekötő cső,pü=30mbar)
- GAS — Meglévő kisnyomású méretlen gázvezeték (Varratnélküli acélcső,pü=30mbar)
- — — — — Meglévő középnyomású méretlen gázvezeték (Varratnélküli acélcső,pü=3bar)

Ezen terv a Szerző Jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvényben meghatározott szerzői jogvédelem alá tartozik.
A jogok a TERVEZŐ-t illetik. A jogosult hozzájárulása nélkül az anyag bármely formában történő másolása,
A jogsértő cselekményekkel szemben az igény érvényesítésének a jogát fenntartjuk.
sokszorosítása, közreadása, átruházása, közzététele és átdolgozása a TERVEZŐ hozzájárulása nélkül TILOS!

Megjegyzés:
-A gázkészülékeket EPH-ba kell kötni!
-A szerelést, nyomáspróbát a GMBSZ és a helyi gázszolgáltató technológia előírásai szerint kell elvégezni!
-Fi-relé beépítése szükséges!

MESTERTERV Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi KFT. 3715, Gesztely Ártilla u. 26/A www.mesterterv.hu Tel.:06-30-215-2908	Tárgy:	POLGÁRMESTERI HIVATAL 3741 IZSÓFALVA, IZSÓ M. U. 64. hrsz.:1126	Tervfajta:	KIVITELI
	Szakág:	ÉPÜLETGÉPÉSZET	Rajzsám:	Gq-3
	Rajz címe:	GÁZELLÁTÁS, ÁTALAKÍTÁS Függőleges csőterv	Méretarány:	M=1:50
	Megrendelő:	Izsófalva Nagyközség Önkormányzata 3741 IZSÓFALVA, IZSÓ M. U. 64.	Dátum:	2018. 01.

TERVEZŐ:

Zvolenszki László
Épületgépészmérnök
okl. Létesítménymérnök
G-01-14524